Справка

о результатах исследований питьевой воды системы централизованного водоснабжения,

выполненных санитарной лабораторией МУП «Водоканал» за июнь 2023 г. по Михайловскому сельскому поселению

№ п/п	Место отбора проб	Дата отбора	Органолептические показатели				Обобщенные показатели				Железо (Fe, суммарно)	Микробиологические показатели			Численность по воздействием, чел.
			Запах при 20° С и при нагревании до 60°С	Вкус и привкус при 20°С	Цветность	Мутность	Водородный показатель	Общая минерализация (сухой остаток	Жесткость общая	Окисляемость перманганатная		Общее микробное число	E.coli	Общие колиформные бактерии	
			балл	балл	градус цветности	мг/л (по каолину)	единица pH	мг/л	градус жесткости	мг/л	мг/л	КОЕ/см3	КОЕ/100 см3	КОЕ/100 см3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Арт.скв. д. Ново-Михайловское № ГВК 66201831**														273
2.	**после станции очистки Ф-1**														
	после станции очистки Ф-1														
3.	Водоразборные колонки: ул. Воронинская д.15	20.06.23	0/0	0	16,9	0,19	7,4	-	-	-	-	1	не.обн.	не.обн.	
	ул. Дачная д.4	20.06.23	0/0	0	14,1	1,45	7,4	-	-	-	-	4	не.обн.	не.обн.	
	ул. Днепровская д.2	20.06.23	0/0	0	10,2	0,79	7,4	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
1.	**Арт.скв. д. Шаломино, №ГВК 66201793**														349
2.	Водоразборные колонки:														
	ул. Южная д.1	20.06.23	1/1	0	14,1	0,94	7,3	-	-	-	-	3	не обн.	не обн.	
	ул. Центральная д.1	20.06.23	1/1	0	14,1	1,6	7,3	-	-	-	-	25	не обн.	не обн.	
1.	**Арт.скв. д. Пушкарево, №ГВК 66201790**	20.06.23	1/1	0	19,8	0,93	7,2	176,0	4,5	1,1	0,4	2	не обн.	не обн	71
2.	Водонапорная башня	20.06.23	1/1	0	16,9	0,97	7,2	180,0	4,3	1,2	0,4	7	не обн.	не обн.	

3.	Водоразборные колонки:														
	Заречная д.11	20.06.23	1/1	1	28,3	0,97	7,3	-	-	-	-	9	не обн.	не обн.	
1.	**д. Струково**														61
2.	Водоразборные колонки:														
	ул. Молодежная д.2	20.06.23	1/1	0	16,9	0,72	7,4	-	-	-	-	23	не обн.	не обн.	
	ул. Лесная ,д.6	20.06.23	1/1	0	14,1	0,74	7,4	-	-	-	-	14	не обн.	не обн.	

Начальник санитарной лаборатории О.И.Скоробогатых.