Справка

о результатах исследований питьевой воды системы централизованного водоснабжения,

выполненных санитарной лабораторией МУП «Водоканал» за февраль 2024 г. по Михайловскому сельскому поселению

Место отбора проб	Дата отбора	Органолептические показатели				Обобщенные показатели				Железо (Fe, суммарно)	Микробиологические показатели			Численность под воздействием, чел.
		Запах при 20° С и при нагревании до 60°С	Вкус и привкус при 20°С	Цветность	Мутность	Водородный показатель	Общая минерализация (сухой остаток	Жесткость общая	Окисляемость перманганатная		Общее микробное число	E.coli	Общие колиформные бактерии	
		балл	балл	градус цветности	мг/л (по каолину)	единица pH	мг/л	градус жесткости	мг/л	мг/л	КОЕ/см3	КОЕ/100 см3	КОЕ/100 см3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Арт.скв. д. Ново-Михайловское № ГВК 66201831														273
после станции очистки Ф-1														
после станции очистки Ф-1														
Водоразборные колонки: ул. Воронинская д.15	14.02.24	1/0	0	5,6	1,2	7,4	-	-	-	-	0	не.обн.	не.обн.	
ул. Коржавинская д.7	14.02.24	0/0	0	2,8	0,49	7,4	-	-	-	-	0	не.обн.	не.обн.	
Арт.скв. д. Шаломино, №ГВК 66201793														349
Водоразборные колонки:														
ул. Южная д.1	14.02.24	1/1	0	11,3	1,5	7,4	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.	
ул. Центральная д.1	14.02.24	1/1	1	5,6	0,73	7,4	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.	
Арт.скв. д. Пушкарево, №ГВК 66201790														71
Водонапорная башня														
Водоразборные колонки:														

д. Струково														
Водоразборные колонки:														61
ул. Молодежная д.2	14.02.24	1/1	1	14,1	0,48	7,4	-	-	-	-	6	не обн.	не обн.	
ул. Лесная д.6	14.02.24	1/1	1	11,3	0,72	7,4	-	-	-	-	3	не обн.	не обн.	

Начальник санитарной лаборатории О.И.Скоробогатых.