

**Справка о результатах исследований питьевой воды систем централизованного и децентрализованного водоснабжения,  
выполненных санитарной лабораторией МУП "Водоканал" февраль 2019  
по Усвятскому сельскому поселению.**

№ п/п	Точка отбора	Дата	Исследуемые ингредиенты				Численность под воздействием
			4				
1	2	3	5				
I. Арт.скважины		№скважины в соответствии с гос.водным кадастром	1 Органолептические показатели				
			Запах при 20°С и нагревании до 60°С, баллах	Вкус и привкус при 20°С, баллах	Цветность, градуссах	Мутность, мг/дм3	
1.	2	3	5	6	7	8	9
1.	Д.яковлево	66201842	0.00	0.00	20	1.5	55
2	Д.Логиновка	66201812	0.00	0.00	7.5	0.46	28
3	Д.Озерище	66201814	0.00	0.00	18	1.5	188
4.	Д.Каськово№1	66201762	0.00	0.00	20	1.5	88
5.	Д.Каськово№2	66201763	0.00	0.00	36	2.0	20
II. Разводящая сеть от артскважин:							
1.	Д. Яковлево	66201842					
1.1.	Водонапорная башня		0,00	0,00	7.8	0.26	
1.2.	Водоразборная колонка №1 (Ивановы)		0,00	0,00	7.5	0.25	
2.	Д. Логиновка	66201812					
2.1.	Водонапорная башня		0,00	0,00	7.5	0.46	

2.2.	Водоразборная колонка, (дом Рябина)		11.02.19	0,00	0,00,	10	0.64
2.3.	Водоразборная колонка, (дом Горбачевой)		11.02.19	0,00	0,00	7.5	0.46
2.4.	Водоразборная колонка, (дом Кузьменкова)		11.02.19	0,00	0,00	10	0.64
<b>3.</b>	<b>д.Озерище башня</b>	<b>66201814</b>	11.02.19	0.00	0.00	20	1.5
3.4.	Водоразборная к_ка.дом Ходатовых)		11.02.19	0.00	0.00	12.5	0.8
3.5.	Водоразборная колонка, (дом Сорокин)		11.02.19	0,00	0,00	12.5	0.8
3.6.	Водоразборная колонка, (дом Тугин)		11.02.19	0,00	0,00	7.5	0.64
<b>4.</b>	<b>Каськово, №1</b>	<b>66201762</b>					
4.1.	Водонапорная башня		11.02.19	0,00	0,00	22.	1.7
4.2.	Водоразборная колонка, (дом Карпеченкова)		11.02.19	0,00	0,00	22	1.7
4.3.	Водоразборная колонка, (дом Маскалева)		11.02.19	0,00	0,00	18	1.4
4.4.	Водоразборная колонка, (дом Рябченков)		11.02.19	0,00	0,00	20	1.5
4.5.	Водоразборная колонка, (дом Гроусова)		11.02.19	0,00	0,00	20	1.5
<b>5.</b>	<b>Каськово, №2</b>						
5.1.	Раз.сеть (Ермолаева)		11.02.19	0,00	0,00	36	2.0
5.2.	Водоразборная колонка, (2-х дом)		11.02.19	0,00	0,00	38	2.0

### III. Микробиологические показатели

№ п/п.	Арт. скважины	№ скважины в соответствии с гос. водным кадастром	Дата	Термотолерантные колиформные бактерии	Общие колиформные бактерии	Общее микробное число
1	2	3	4	5	6	7
	II Разводящая сеть от арт. скважины					
<b>1.</b>	<b>д. Яковлево</b>	<b>66201842</b>				
1.1	Водонапорная башня		11.02.19	не обн.	не обн.	1
1.2.	Водоразборная колонка №1 (Иванов)		11.02.19	не обн.	не обн.	2
<b>2.</b>	<b>д. Логиновка, башня</b>		11.02.19	не обн.	не обн.	2
2.1.	Водоразборная колонка, (дом Рябина)		11.02.19	не обн.	не обн.	1
2.2	Водоразборная к-ка Горбачева		11.02.19	Не обн	Не обн	2
2.3	Водоразборная колонка, (дом Донцова)		11.02.19	не обн.	не обн.	1
2.4	Водоразборная к-ка Рябин		11.02.19	Не обн	Не обн.	1
<b>3</b>	<b>д. Озерище. башня</b>		11.02.19	не обн.	не обн.	1
3.1	Водоразборная колонка, (дом Ходатов)		11.02.19	не обн.	не обн.	2
3.2.	Водоразборная колонка, (Зюзин)		11.02.19	не обн.	не обн.	2
3.3	Водоразборная к-ка Тугин		11.02.19	Не обн	Не обн.	
<b>4</b>	<b>д. Каськово, №1. башня</b>		11.02.19	не обн.	не обн.	1
<b>4.1</b>	<b>Водоразборная колонка М</b>		11.02.19	не обн.	не обн.	1

	оскалев						
4.1.	Водоразборная к.каРябченков			11.02.19	не обн.	не обн.	3
4.2.	Водоразборная колонка (дом Карпеченкова)			11.02.19	не обн.	не обн.	3
4.4	Водоразборная колонка, (дом Гористова)			11.02.19	не обн.	не обн.	2
4.5.	Водоразборная колонка, (дом Гроусов)			11.02.19	не обн.	не обн.	3
<b>5.</b>	<b>д. Каськово, №2</b>						
5.1.	Разв.сеть, водоразборная колонка (дом Ермолаевы)			11.02.19	не обн.	не обн.	2
5.2.	Водоразборная колонка, (2-х этажный дом)			11.02.19	не обн.	не обн.	2

Начальник производственной

санитарной лаборатории:



С.С. Рыбченко