

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ВОДОКАНАЛ

ИНН 6704007370

Р/С 40702810659140100289

БИК 046614632

ОТДЕЛЕНИЕ № 8609

СБЕРБАНКА РОССИИ Г. СМОЛЕНСК

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

215713, г. ДОРОГОБУЖ, УЛ. ДВОРЕЦКОГО, д.140

215713, г. Дорогобуж, а/я №57 (почтовый адрес)

ТЕЛ./ФАКС/ 8 (48144) 4-21-88

Электронная почта: dorvoda@rambler.ru

ИСХ. № 73 от « 02 » марта 2023 г.

Главе муниципального образования
«Усвятское сельское поселение»
Дорогобужского района
Смоленской области
Л.П. Павликову

Направляем в Ваш адрес справку о результатах исследований питьевой воды систем централизованного водоснабжения, выполненных санитарной лабораторией МУП «Водоканал» за февраль 2023г. по Усвятскому сельскому поселению.

И.о. директора МУП «Водоканал»



Е.А.Площев

Справка

о результатах исследований питьевой воды систем централизованного водоснабжения, выполненных санитарной лабораторией МУП «Водоканал» за февраль 2023 г. по Усвятскому сельскому поселению

Место отбора проб	Дата отбора	Органолептические показатели							Обобщенные показатели					Микробиологические показатели			Численность под воздействием ствием, чел.
		Запах при 20° С и при нагревании до 60°С	Вкус и привкус при 20°С	Цветность	Мутность	Водородный показатель	Общая минерализация (сухой остаток)	Жесткость общая	Окисляемость перманганатная	Железо (Fe, суммарно)	Общее число микробов	E. coli	Общие колиформные бактерии	Общее число микробов	E. coli	Общие колиформные бактерии	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
д. Каськово, арт. скважина № 1, № ГВК 66201762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97			
д. Каськово водонапорная башня водоразборные колонки:	21.02.23	1/0	0	6,8	3,4	7,4	333,0	7,0	1,0	0,84	0	не обн.	не обн.				
ул. Центральная, д.7	21.02.23	1/1	0	11,3	3,4	7,4	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.				
ул. Латуховка д.10	21.02.23	1/1	0	12,5	1,9	7,4	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.				
д.Каськово, арт.скважина № 2, №ГВК 66201763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
водоразборные колонки: ул. Парковая д.13	21.02.23	1/0	0	12,8	1,5	7,1	-	-	-	-	4	не обн.	не обн.				
д. Логниовка, арт. скважина №ГВК 66201812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26			
Водонапорная башня водоразборные колонки:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
дом Корнеевой	21.02.23	0/0	0	11,3	0,86	7,3	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.				
дом Горбачевой	21.02.23	0/0	0	9,5	0,97	7,3	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.				

