

Справка

о результатах исследований питьевой воды систем централизованного водоснабжения, выполненных санитарной лабораторией МУП «Водоканал» за март 2024 г. по Усвятскому сельскому поселению

Место отбора проб	Дата отбора	Органолептические показатели						Обобщенные показатели						Микробиологические показатели				Численность под воздействием ствнем, чел.
		Запах при 20° С и при нагревании до 60°С	Вкус и привкус при 20°С	Цветность	Мутность	Водородный показатель	Общая жесткость	Общая минерализация (сухой остаток)	Жесткость общая	Опалесц. способность	Железо (Fe, суммарно)	Общее число микробов	Е. coli	Общие колиформные бактерии	Общее число микробов	Е. coli	Общие колиформные бактерии	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
д. Каськово, арт. скважина № 1, № ГVK 66201762	20.03.24	1/1	1	22,4	3,4	7,6	329,0	8,3	1,3	0,89	1	Не обн.	Не обн.	97				
д. Каськово водонапорная башня водоразборные колонки:	20.03.24	1/1	1	22,6	3,4	7,6	302,0	8,2	1,3	0,86	3	Не обн.	Не обн.					
ул. Центральная, д.7	20.03.24	1/1	1	22,2	2,8	7,5	-	-	-	-	5	не обн.	не обн.					
ул. Латуховка д. 10	20.03.24	1/1	1	20,0	1,9	7,5	-	-	-	-	3	Не обн.	Не обн.					
д.Каськово, арт.скважина № 2, №ГVK 66201763	20.03.24	1/1	1	21,0	1,7	7,4	-	-	-	-	4	не обн.	не обн.					
водоразборные колонки: ул. Парковая д.13	28.03.24	1/0	0	2,8	1,4	7,3	292,0	8,1	1,1	0,89	0	Не обн.	Не обн.	26				
д. Логиновка, арт. скважина №ГVK 66201812	28.03.24	1/0	0	0,56	1,9	7,3	294,0	7,2	1,1	0,38	4	Не обн.	Не обн.					
Водонапорная башня водоразборные колонки: дом Корнеевой	28.03.24	1/0	0	0,98	1,4	-	-	-	-	-	1	не обн	не обн.					

д. Озеринце, арт. скважина №ГВК66201814 водонапорная башня водоразборные колонки: ул. Приозерная, д.5 ул. Центральная, д.9	28.03.24	1/0	0	2,8	2,8	7,3	275,0	7,2	1,2	1,37	2	Не обн.	Не обн.	170
	28.03.24	1/0	0	5,6	2,3	7,3	271,0	8,0	1,2	1,1	3	Не обн.	Не обн.	
	28.03.24	0/0	0	8,3	1,6	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	28.03.24	1/1	1	10,5	2,0	-	-	-	-	-	6	не обн.	не обн.	
д. Яковлево, арт. скважина, №ГВК 66201812 водонапорная башня ул. Садовая, д.8	28.03.24	0/0	0	0,57	2,9	7,4	337,0	8,6	1,1	0,9	0	Не обн.	Не обн.	47
	28.03.24	0/0	0	0,57	2,4	7,1	323,0	8,6	1,2	0,68	2	Не обн.	Не обн.	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

начальник санитарной
боратории



О.И.Скоробогатых