

Справка о результатах исследований питьевой воды систем централизованного и децентрализованного водоснабжения, выполненных санитарной лабораторией МУП "Водоканал" за ноябрь 2018г. по Усвятскому сельскому поселению.

№ п/п	Точка отбора	Дата	Исследуемые ингредиенты				Численность под воздействием
			4				
1	2	3	1 Органолептические показатели				5
	1. Арт. скважины		Запах при 20°С и нагревании до 60°С, баллах	Вкус и привкус при 20° С, баллах	Цветность, градусах	Мутность, мг/дм3	
1.	2	4	5	6	7	8	9
	II. Разводящая сеть от артскважин:						
1.	Д. Яковлево	66201842					
1.1.	Водонапорная башня	08.11.18	0,00	0,00	20	1,48	
1.2.	Водоразборная колонка №1 (Ивановы)	08.11.18	0,00	0,00	20	1,5	
2.	Д. Логиновка	66201812					
2.1.	Водонапорная башня	08.11.18	0,00	0,00	12,5	0,69	
2.2.	Водоразборная колонка, (дом Горбачевых)	08.11.18	0,00	0,00,	12,5	0,92	
2.3.	Водоразборная колонка, (дом Донцова)	08.11.18	0,00	0,00	12,5	0,69	
2.4.	Водоразборная колонка, (дом Федулов)	08.11.18	0,00	0,00	16	1,3	
2.5.	Водоразборная колонка, (дом Рябиных)	08.11.18	0,00	0,00	10	0,92	

Максимальное значение

2.6.	Водоразборная колонка, (дом Корнеевых)		08.11.18	0,00	0,00	10	0,69	
3.	д. Озерище	66201814						
3.1.	Водонапорная башня		08.11.18	0,00	0,00	20	1,5	
3.2.	Водоразборная колонка, (дом Саарик)		08.11.18	0,00	0,00	12.5	1,0	
3.3.	Водоразборная колонка, (дом Сорокин)		08.11.18	0,00	0,00	20	1,0	
3.4.	Водоразборная колонка, (дом Зюзин)		29.11.18	0,00	0,00	20	1,4	
3.5.	Водоразборная колонка, (дом Тугин)		29.11.18	0,00	0,00	20	1,5	
3.6.	Водоразборная колонка, (дом Ходатов)		29.101.18	0,00	0,00	20	1,5	
4.	Каськово, №1	66201762						
4.1.	Водонапорная башня		08.11.18	0,00	0,00	28	2,0	88
4.2.	Водоразборная колонка, (дом Карпеченкова)		08.11.18	0,00	0,00	28	2,0	
4.3.	Водоразборная колонка, (дом Маскалева)		08.11.18	0,00	0,00	28	2,0	
4.4.	Водоразборная колонка, (дом Гористова)		08.11.18	0,00	0,00	28	2,0	
4.5.	Водоразборная колонка, (дом Гроусова)		08.11.18	0,00	0,00	28	2,0	
4.6.	Водоразборная колонка, (дом Татарчук)		08.11.18	0,00	0,00	12.5	1,04	
4.7.	Водоразборная колонка, (дом Климовых)		08.11.18	0,00	0,00	28	2,0	
5.	д. Каськово, №2							20
5.1.	Раз.сеть (Ермолаева)		08.11.18	0,00	0,00	27	1,6	

5.2.	Водоразборная колонка, (2-х дом)		08.11.18	0,00	0,00	37	1,8
5.3.	Водоразборная колонка, (дом Кульмановы)		08.11.18	0,00	0,00	37	1,8

III. Микробиологические показатели

№ п/п.	Арт. скважины	№ скважины в соответствии с гос. водным кадастром	Дата	Термотолерантные колиформные бактерии	Общие колиформные бактерии	Общее микробное число
1	2	3	4	5	6	7
	II Разводящая сеть от арт. скважины					
1.	Д. Яковлево	66201842				
1.1	Водонапорная башня		08.11.18	не обн.	не обн.	1
1.2.	Водоразборная колонка №1 (Иванов)		08.11.18	не обн.	не обн.	3
2.	Д. Логиновка ,башня		08.11.18	не обн.	не обн.	2
2.1.	Водоразборная колонка, (дом Рябины)		08.11.18	не обн.	не обн.	6
2.2.	Водоразборная колонка, (дом Горбачевых)		08.11.18	не обн.	не обн.	3
2.3.	Водоразборная колонка, (дом Федулов)		08.11.18	не обн.	не обн.	3
2.4.	Водоразборная колонка, (дом Кузьменкова)		08.10.18	не обн.	не обн.	4
2.5.	Водоразборная колонка, (дом Донцова)		08.11.18	не обн.	не обн.	3
2.6.	Водоразборная колонка, (дом Корнеевых)		08.11.18	не обн.	не обн.	3
3	Д. Озерище					
3.1.	водонапорная башня		08.11.18	не обн.	не обн.	1

3.2.	Водоразборная колонка (дом Саарик)		08.11.18	не обн.	не обн.	3
3.3.	Водоразборная колонка, (дом Зюзин)		08.11.18	не обн.	не обн.	6
3.4.	Водоразборная колонка, (дом Тугин)		08.11.18	не обн.	не обн.	6
3.5.	Водоразборная колонка, (дом Ходатов)		08.11.18	не обн.	не обн.	4
3.6.	Водоразборная колонка, (дом Морозовых)		08.11.18	не обн.	не обн.	7
3.7.	Водоразборная колонка, (дом Сорокиных)		08.11.18	не обн.	не обн.	4
4	д. Каськово, №1					
4.1.	Водонапорная башня		08.11.18	не обн.	не обн.	2
4.2.	Водоразборная колонка (дом Карпеченкова)		08.11.18	не обн.	не обн.	4
4.4	Водоразборная колонка, (дом Гористова)		08.11.18	не обн.	не обн.	4
4.5.	Водоразборная колонка, (дом Гроусова)		08.11.18	не обн.	не обн.	3
4.6.	Водоразборная колонка, (домКлимовых)		03.10.18	не обн.	не обн.	10
5.	д. Каськово, №2					
5.1.	Разв.сеть, водоразборная колонка (дом Ермолаевы)		08.11.18	не обн.	не обн.	7
5.2.	Водоразборная колонка, (2-х этажный дом)		08.11.18	не обн.	не обн.	5
5.3.	Водоразборная колонка, (дом Кульмоновых)		08.11.18	не обн.	не обн.	9

Начальник лаборатории:



С.С.Рыбченко