

Справка

о результатах исследований питьевой воды систем централизованного водоснабжения, выполненных санитарной лабораторией МУП «Водоканал» за май 2021 г. по Дорогобужскому городскому поселению

№ п/п	Место отбора проб	Дата отбора	Органолептические показатели						Обобщенные показатели						Микробиологические показатели				Численность под воздействием ВИСМ, чел
			Запах при 20° С и при нагревании до 60°С	Вкус и привкус при 20°С	Цветность	Мутность	Водородный показатель рН	Общая минерализация (сухой остаток)	Жесткость общая	Жесткость перманганатная	Железо (Fe, суммарно)	Общее число микробов	Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1.1	Ивоннино арт.скв.1 № ГВК 66200384																		
1.2	Ивоннино арт. скв.2 № ГВК 66200385																		
1.1	Ивоннино арт.скв.3 № ГВК 66200386																		
1.1	Накопительный резервуар д.Ивоннино																		
1.2	водоразборные колонки ул.Дворецкого, дом 140	18.05.21	0/0	0			7,2	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.					
	ул. Дворецкого, дом 110 ^а	18.05.21	0/0	0			7,2	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.					
	ул. Плеханова, дом 18	18.05.21	0/0	0			7,0	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.					
	ул. Седова, дом 43	18.05.21	0/0	0			7,0	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.					
2.	ул. Пушкина № ГВК 66200335, скв.														646				
2.1	водоразборные колонки: ул. Интернациональная, 16	04.05.21	0/0	0	6,2	1,7	7,1	-	-	-	-	6	не обн.	не обн.					
	ул. Кутузова, дом 34	04.05.21	0/0	0	5,7	0,8	7,1	-	-	-	-	3	не обн.	не обн.					

	пер. Карельский дом 18	04.05.21	0/0	0	20,0	1,3	7,1	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	ул. Коммунистическая д34	04.05.21	0/0	0	7,4	1,5	7,1	-	-	-	-	18	не обн.	не обн.	
	пер. Филиппов дом 2	04.05.21	0/0	0	20,0	1,5	7,1	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.	
3.	ул. Ленина № ГВК 66200336, скв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791
3.1	после филь-гра очистки №1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	после филь-гра очистки №2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	водоразборные колонки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ул. Воровского, дом 60	04.05.21	0/0	0	19,5	0,2	7,2	-	-	-	-	2	не обн.	-не обн.	
	ул. 3-ей пятилетки, дом 26	04.05.21	0/0	0	3,96	1,3	7,2	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	ул. Пржевальского, дом 12	04.05.21	0/0	0	5,7	0,34	7,1	-	-	-	-	4	не обн.	не обн.	
	ул. Володарского, дом 8	04.05.21	0/0	0	6,2	0,15	7,1	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	ул. Лермонтова дом 28	04.05.21	0/0	0	20,4	0,1	7,0	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	ул. Олимпийская дом 7	04.05.21	0/0	0	20,0	0,34	7,0	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	ул. Исаева, дом 16	04.05.21	0/0	0	20,0	0,1	7,0	-	-	-	-	4	не обн.	не обн.	
	ул. Маяковского дом 1	04.05.21	0/0	0	5,1	0,3	7,1	-	-	-	-	6	не обн.	не обн.	
4.	ул. Симоновой № ГВК 66201704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752
4.1.	Водонапорная башня ул. Симоновой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	водоразборные колонки:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ул. Симоновой, дом 93	04.05.21	0/0	0	20,0	1,26	7,3	-	-	-	-	15	не обн.	не обн.	
	ул. Павлова, дом 11	04.05.21	0/0	0	19,8	0,83	7,3	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.	
	ул. Т. Рустамова, дом 13	04.05.21	0/0	0	20,0	1,5	7,3	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.	

