

Справка

О результатах исследований питьевой воды систем централизованного водоснабжения, выполненных санитарной лабораторией МУП «Водоканал» за январь 2021 г. по Дорогобужскому городскому поселению

№ п/п	Место отбора проб	Дата отбора	Органолептические показатели										Обобщенные показатели					Микробиологические показатели			Численность под воздействием, чел
			Запах при 20° С и при нагревании до 60°С балл	Вкус и привкус при 20°С балл	Цветность и цветность балл	Мутность мг/л (по каюлицу)	Водородный показатель рН	Общая жесткость мг/л	Жесткость балла	Окисляющая способность мг/л	Железо (Fe, суммарно) мг/л	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	Число бактерий в 100 мл	Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1.	Ивонино арт. скв. 3, № ГВК 66200386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
1.1	Накопительный резервуар д.Ивонино	14.01.21	0/0	0	2,5	0,005	7,0	422,0	8,1	-	0,052	0	не обн.	не обн.	5724						
1.2	водоразборные колонки																				
	ул. Дворецкого, дом 140	14.01.21	0/0	0	4,0	0,25	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.							
	ул. Дворецкого, дом 110 ^а	14.01.21	0/0	0	7,5	0,93	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.							
	ул. Дворецкого, дом 125	14.01.21	0/0	0	4,0	0,25	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.							
	ул. Плеханова, дом 12	14.01.21	0/0	0	8,0	0,6	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.							
	ул. Седова, дом 43	14.01.21	0/0	0	5,0	0,6	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.							
	ул. Свердлова, дом 9	14.01.21	0/0	0	2,5	0,01	7,0	409,0	8,1	-	0,060	0	не обн.	не обн.							
2.	ул. Пушкина № ГВК 66200335, скв.	12.01.21	0/0	0	10,0	0,25	7,6	323,0	6,8	-	0,65	0	не обн.	не обн.							
2.1	водоразборные колонки:																				
	ул. Горбачева, дом 30	12.01.21	0/0	0	7,5	0,5	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.							
	ул. Интернациональная, 16	12.01.21	0/0	0	20,0	1,5	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.							

	ул. Кутузова, дом 34	12.01.21	0/0	0	20,0	1,5	-	-	-	-	-	-	-	4	не обн.	не обн.	
	пер. Карельский д.18	12.01.21	0/0	0	10,0	0,25	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	ул. Коммунистическая д34	12.01.21	0/0	0	12,5	0,25	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	пер.Филиппов д 2	12.01.21	0/0	0	20,0	1,5	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
3.	ул. Ленина № ГВК 66200336,скв.	21.01.21	0/0	0	20,0	1,5	-	-	327,0	7,1	2,4	0,38	-	0	не обн.	не обн.	2015
3.1	после фильтра очистки №1	21.01.21	0/0	0	5,0	0,25	-	-	325,0	7,1	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	после фильтра очистки №2	21.01.21	0/0	0	17,5	0,76	-	-	324,0	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
3.2	водоразборные колонки																
	ул. Воровского, дом 60	26.01.21	0/0	0	5,0	0,25	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	ул. 3-ей пятилетки, дом 26	26.01.21	0/0	0	9,0	0,5	-	-	-	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.	
	ул. Пржевальского, дом 12	26.01.21	0/0	0	8,0	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	ул. Володарского, дом 8	26.01.21	0/0	0	9,0	0,4	-	-	-	-	-	-	-	4	не обн.	не обн.	
	ул. Лермонтова дом 28	26.01.21	0/0	0	2,5	0,15	-	-	-	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.	
	ул. Олимпийская дом 7	26.01.21	0/0	0	2,5	0,15	-	-	-	-	-	-	-	3	не обн.	не обн.	
	ул. Ленина, дом 12	26.01.21	0/0	0	7,5	0,5	-	-	-	-	-	0,84	-	2	не обн.	не обн.	
	ул. Маяковского, дом 1	26.01.21	0/0	0	7,5	0,25	-	-	-	-	-	0,84	-	1	не обн.	не обн.	
	ул.Исаева, дом 16	26.01.21	0/0	0	4,0	0,25	-	-	-	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.	
4.	ул. Симоновой № ГВК 66201704	21.01.21	0/0	0	13,5	0,5	-	-	421,0	9,3	1,2	0,58	-	0	не обн.	не обн.	517
4.1.	Водоапорная башня ул. Симоновой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.	водоразборные колонки:																
	ул. Симоновой, дом 93	21.01.21	0/0	0	19,5	0,76	-	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.	

	Ул. Павлова, дом 11	21.01.21	0/0	0	17,5	1,0	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	Ул. Т. Рустамова, дом 13	21.01.21	0/0	0	15,0	0,76	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
5.	Ул. Строителей (АПРОС) № ГВК 66201703	21.01.21	0/0	0	5,0	0,25	-	488,0	8,6	0,16	0,05	0	0	не обн.	не обн.	903
5.1	Насосная II подъема (резервуар)	21.01.21	0/0	0	5,0	0,25	-	-	-	-	-	0	0	не обн.	не обн.	
5.2	водоразборные колонки:															
	Ул. Чистякова, дом 45	21.01.21	0/0	0	7,5	0,6	-	-	-	-	-	1	1	не обн.	не обн.	
6.	Ул. Пайгерава, № ГВК 66201705, скв.	21.01.21	0/0	0	20,0	1,5	-	323,0	7,4	1,44	1,1	0	0	не обн.	не обн.	199
6.1	Водонапорная башня															
6.2	водоразборные колонки:															
	Ул. Пайгерава, дом 22	21.01.21	0/0	0	20,0	1,3	-	-	-	-	-	1	1	не обн.	не обн.	
7.	Ул. Урицкого, № ГВК 66200328, скв.	21.01.21	0/0	0	20,0	1,5	-	348,0	7,9	1,28	0,7	0	0	не обн.	не обн.	85
	Водонапорная башня															
7.1	водоразборные колонки:															
	Ул. Урицкого, дом 44	21.01.21	0/0	0	20,0	1,5	-	-	-	-	-	1	1	не обн.	не обн.	
8.	Микрорайон ДЮС №1 № ГВК 66201835	12.01.21	0/0	0	5,0	0,25	7,7	301,0	6,3	0,67	0,065	0	0	не обн.	не обн.	402
8.1	резервуар	12.01.21	0/0	0	5,0	0,25	7,7	306,0	6,3	0,69	0,07	0	0	не обн.	не обн.	
8.2	водоразборные колонки															
	Ул. Карла Маркса дом 135	12.01.21	0/0	0	5,0	0,25	-	-	-	-	-	1	1	не обн.	не обн.	
	Ул. Карла Маркса дом 165	12.01.21	0/0	0	5,0	0,25	-	-	-	-	-	0	0	не обн.	не обн.	

И.о. начальника производственной санитарной лаборатории



О.И.Скоробогатых.